



Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique débrayable








Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS
D31SDT02**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">N°certification NF : 131/15/2035	 EI ₁ 30  -  -  Ferme-porte débrayable – NF131   -  -	Hors NF <ul style="list-style-type: none">FDES : n°4 / n°12Poids du vantail (kg/m²) : 19,5Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Pin LCA	Tous supports	Pin LCA	40	ISEO FL96 EVO	3	105° : butée de porte obligatoire	Mode rupture 1,5W en 24V et 48V	1840 à 2100	630 à 950

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'habillage : voir tableau ci-dessus Feuillage : 44x15 Section : 68 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; feuillage de 49x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'habillage à gorge isophonique
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86
Serrure mécanique à mortaiser (2)	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLLOY 8778 (tête de 250 x 20)
Équipement DAS	<ul style="list-style-type: none">boîtier de connexion : avec ou sans gestion contact de positioncontact de sécurité et d'attente : intégré au ferme-porte
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none">Verrouillages d'issue de secours : ABLLOY KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS;Mesures conservatoires : ABLLOY 8778 (tête de 250 x 20)
Équipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Passerelle : DORMA KU 260

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400
	Store intégré	600x400	

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"

Divers	<ul style="list-style-type: none"> mesures conservatoires (oui nous consulter)
---------------	---

Finitions et décors	<p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Parements contreplaqués Panneaux stratifiés Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moultures Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC
----------------------------	--



Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)
----------------------	---

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com]
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Bloc porte DAS équipé d'un ferme-porte débrayable, validés en mode 2 avec la certification NF131 Une solution idéale pour le milieu de la santé et les établissements recevant du public Facile à mettre en œuvre, le système de refermeture de la porte ne s'active qu'en cas d'incendie Vitrage avec store intégré disponible en option.
-------------------	---



(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-1901792, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite