

Bloc porte bois D.A.S. El30 - ferme porte en applique bras compas

Simple vantail - Simple action Neuf

Huisserie/bâti métallique (Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso)

PROCES VERBAUX

• N°certification NF: 131/15/2035



El₂ 30



Asservissement séparé – NF131



AUTRES INFORMATIONS

Hors NF

- FDES: n°8

BLOCDAS

D31SFR21

Poids du vantail (kg/m²): 20
 Classe d'émission COV: A+

))



PERFORMANCES



TYPE	SUPPORT	VANTAII	L	FERME PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANO DIMEN VANT	SION
D'HUISSERIE		Cadre porte	Ер			DOUVERTURE	CAU	Hauteur	Largeur
Banchée; Scell	Support rigide	Hêtre LCA	40	GROOM GR150; GROOM GR300	2-4; 3-6	170°	1 ventouse électromagnétique MECALECTRO;mode rupture 0,6W en 24V et 48V;mode émission 3W en 24V et 48V	1840 à 2240	630 à 1030

EQUIPEMENTS DE BASE				
Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70			
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint			
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)			
Ferrage	Paumelles universelles 130x86			
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point bec de cane			

rermeture	Serrure mecanique a mortaiser : 1 point pec de cane				
OPTIONS ET VARIA	NTES				
Huisserie	Divers profils; bâti scellé section mini 74x40 mm Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)				
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique				
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 - grand débattement; Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77				
Serrure mécanique à mortaiser (2)	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 • axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450				
Serrure électrique	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (têtière de 250 x 20)				
Equipement DAS	 boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V système de retenu séparé : ventouse anti-vandalisme de sol puissance 1,6W en rupture 24V ou 48V 				
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	 Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, avec boitier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M; Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (têtière de 250 x 20) 				
Equipements électriques	 Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260 				

	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire			
	Bois	400x300 ou 400x400	0300 ou 0400			
Oculus	Métallique Silhouette	400x300	0300 ou 0400			
	Psy	400x300	0300 ou 0400			
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"					
Finitions et décors						
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC©(FCBA-COC-000338)					

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre

Configurations de pose validées : 1; 2; 4; 5; 6

(Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
 Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions





Bloc porte bois D.A.S. El30 - ferme porte en applique bras compas Simple vantail - Simple action

Neuf Huisserie/bâti métallique

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]


Ferme-porte
en applique


Paumelles
130x86

Serrure 1 point
bec de cane

Contreplaque

a: voir notice d'installation





(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-2101963, indice A