

	Bloc porte bois D.A.S. EI30 - Ouvre Porte Motorisé Double vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti métallique [Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]	BLOCDAS D32SKR01
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
N°certification NF : 131/15/2035	 EI₂ 30  Motorisé – NF131   -  -  -  -	Hors NF - FDES : n°8 - Poids du vantail (kg/m²) : 19,5 - Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		OUVRE PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	DORMAKABA ED100	3-4	110° - Bras compas 100° - Bras glissière	Mode rupture < 1W en 24V ou 48V	1840 à 2240	DVE : 705 à 930 DVI : 0 : 706 à 930 + SF : Bras compas 480 à 929 Bras à glissière 530 à 929 [FF 1400 mini]

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Divers	Bras compas pose opposée aux paumelles; Bras glissière pose côté paumelles

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; bâti scellé section mini 74x40 mm Talon de 5 en 5 mm
Vantail	Jonction double vantail : Battement chant droit avec joint anti-pince doigts, Battement chant droit avec joint pare-fumée (sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur de fermeture) vantail 530 mini
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77
Equipement DAS	- boîtier de connexion SSI : sans fonction anti-réarmement (boîtier DAS DORMAKABA encastré ou déporté), avec gestion contacts de position (boîtier supplémentaire BLOCFER) - système de commande de l'ouvre-porte : CLEAN SWITCH / Radar type EAGLE ARTEK / Système de télécommande radio - système anti-pincement : FLATSCAN OBLIGATOIRE (NF EN 16005).
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807)
Equipements électriques	Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400



Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloles"			
Finitions et décors	Finition de l'hubrisserie • Hubrisserie métallique laquée • Hubrisserie à sceller en acier inoxydable Finition du vantail • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : alaise en bois feuillus* (sauf hêtre); cornière inox ou revêtement PVC		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	• Configuration(s) de pose validée(s) : 1; 2; 4; 5; 6 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeables sur www.deya-pro.com)
----------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


Les + DEYA	• Bloc porte DAS ouvre porte motorisé, validé en mode 2 avec la certification NF131 • Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions
------------	---



(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-2400531, indice A



Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite



(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-2400532, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite






(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-2400533, indice A


Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Ouvre-porte motorisé (bras compas)



	LHT	LFF	LPL	PR	VO
JAPD	1561	1511	1481	1403	901,5

Pour JPF et JAPD => pas de sélecteur de vantaux ni d'entraîneur de sécurité



SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-2400534, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite