

	Bloc porte bois D.A.S. EI60 - Ouvre Porte Motorisé Double vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]			BLOCDAS D62SKT01 GRANDES DIMENSIONS
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES			AUTRES INFORMATIONS
N°certification NF : 131/15/2035	 EI ₁ 60	 Motorisé – NF131		Hors NF - FDES : n°4 / n°12 - Poids du vantail (kg/m²) : 40,5 (poids maxi du vantail 120kg) - Classe d'émission COV : A+
	 -	 -		
	 -	 -		

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		OUVRE PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL		
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur	Surface max [en m²]
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	66	DORMAKABA ED100; DORMAKABA ED250	3-4; 5	110° - Bras compas 100° - Bras glissière	Mode rupture < 1W en 24V ou 48V	1840 à 2570	DVE : 705 à 1180 DVI : 0 : 706 à 1180 + SF : Bras compas 430 à 1179 Bras à glissière 530 à 1179 (FF 1400 mini)	5.4



EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Section : 98 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 ou paumelles Picarde 160x80 selon poids du vantail
Divers	Bras compas pose opposée aux paumelles; Bras glissière pose côté paumelles

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Vantail	Jonction double vantail : Battement chant droit avec joint pare-fumée (sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur de fermeture) vantail 530 mini
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique
Ferrage	- Paumelles universelles 130x86 – Inox; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 - Charnieres invisibles TECTUS 640 3D; Charnieres invisibles TECTUS 540 3D; Charnieres invisibles TECTUS 340 3D
Equipement DAS	- boîtier de connexion SSI : sans fonction anti-réarmement (boîtier DAS DORMAKABA encastré ou déporté), avec gestion contacts de position (boîtier supplémentaire BLOCFER) - système de commande de l'ouvre-porte : CLEAN SWITCH / Radar type EAGLE ARTEK / Système de télécommande radio - système anti-pincement : FLATSCAN OBLIGATOIRE (NF EN 16005).
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807)
Equipements électriques	Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400

Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"			
Finitions et décors	Finition du vantail - Panneaux stratifiés - Placage Protection du vantail - Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configuration(s) de pose validée(s) : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeables sur www.deya-pro.com]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	- Bloc porte DAS ouvre porte motorisé, validé en mode 2 avec la certification NF131 - Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions





SAS BLOCER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-2400561, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite




Pour JPF => pas de sélecteur de vantaux ni d'entraîneur de sécurité

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-2400562, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique





SAS BLOCER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-2400563, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite



Pour JPF => pas de sélecteur de vantaux ni d'entraîneur de sécurité

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-2400564, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique